

**FC51 - <offline>**

"DAT\_REG" Datenregister lesen / schreiben

**Name:** DAT\_REG **Familie:** TABLE**Autor:** ARaepfel **Version:** 1.1**Bausteinversion:** 2**Zeitstempel Code:** 25.03.2002 15:24:49**Interface:** 25.03.2002 15:24:49**Längen (Baustein / Code / Daten):** 01360 01074 00042**KNOW HOW Schutz**

Adresse	Deklaration	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0	in	Register	BLOCK_DB		DB mit Daten
2.0	in	Startadr	INT		Startadresse Register
4.0	in	Satznr	INT		Nr des Datensatz 0...32767
6.0	in	R_W	BOOL		Read / Write - Read = 0, Write = 1
8.0	out	Err_Code	WORD		Fehlercode Bausteinbearbeitung
10.0	in_out	Data	ANY		Datenbereich

**Baustein: FC51 Read / Write -- Data-Register**

Technische Daten:

=====

```

Familie                :TABLE
Bausteinname           :DAT_REG
belegte Merker, Zeiten, Zaehler :keine
aufgerufene Bausteine  :SFC 24 (TEST_DB)
Version                :1.1 / 25.03.2002  André Räppel
erstellt mit           :Step 7 V5.1

```

Fehlercodes:

=====

```

Die Fehlercodes liegen im Format 8xyz vor. Dabei steht x für die Nummer
des fehlerhaften Parameters. Bedeutung der Codes:
8x24 = Bereichsfehler b.Lesen Parameter, z.B. DB zu kurz / ANY fehlerhaft
8x28 = Ausrichtungsfehler b.Lesen Parameter, z.B. Startadresse negativ
8x30 = DB schreibgeschuetzt
8x32 = DB-Nummer ungueltig
8x33 = DB hat Parameter UNLINKED
8x3A = DB online nicht vorhanden
***

```