

FC66 - <offline>

"CNT_MAX" Laufzeit zaehlen und mit Maximalwert vergleichen

Name: CNT_MAX **Familie:** LOGIC

Autor: ARaepfel **Version:** 1.0

Bausteinversion: 2

Zeitstempel Code: 19.03.2003 16:27:32

Interface: 19.03.2003 16:27:32

Längen (Baustein / Code / Daten): 00246 00124 00000

KNOW HOW Schutz

Adresse	Deklaration	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0	in	START	BOOL		Start
0.1	in	STOP	BOOL		Stop
0.2	in	BREAK	BOOL		Unterbrechung
0.3	in	RESET	BOOL		Reset
0.4	in	CNT_PULSE	BOOL		Zaehlimpuls (Flanke)
2.0	in	MAX_VAL	INT		Maximalwert
4.0	out	MAX	BOOL		Maximalwert erreicht
6.0	in_out	AKT_VAL	INT		aktueller Zaehlwert
8.0	in_out	LAST_VAL	INT		letzter Zaehlwert
10.0	in_out	ACTIV	BOOL		Zaehlung aktiv

Baustein: FC66 CNT_MAX // Laufzeit zaehlen und mit Maximalwert vergleichen

Technische Daten:

=====

Familie :LOGIC
 Bausteinname :CNT_MAX
 belegte Merker, Zeiten, Zaehler :keine
 aufgerufene Bausteine :keine
 Version :1.0 / 19.03.2003 André Räppel
 erstellt mit :Step 7 V5.1