

**FC69 - <offline>**

"DIFF\_D" Ueberwachung der Differenz von 2 DINT-Werten

**Name:** DIFF\_D **Familie:** LOGIC**Autor:** ARaepfel **Version:** 1.0**Bausteinversion:** 2**Zeitstempel Code:** 04.06.2003 18:15:32**Interface:** 04.06.2003 18:15:32**Längen (Baustein / Code / Daten):** 00224 00108 00004**KNOW HOW Schutz**

Adresse	Deklaration	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0	in	REF	DINT		Referenzwert
4.0	in	VAL	DINT		Vergleichswert
8.0	in	LIMIT	DINT		zulaessiger Unterschied
12.0	out	MAX	BOOL		Limit ueberschritten
12.1	out	OK	BOOL		Limit OK
12.2	out	MIN	BOOL		Limit unterschritten

**Baustein: FC69 DIFF\_D // Ueberwachung der Differenz von 2 DINT-Werten**

Technische Daten:

=====

```

Familie                :LOGIC
Bausteinname           :DIFF_D
belegte Merker, Zeiten, Zaehler :keine
aufgerufene Bausteine  :keine
Version                :1.0 / 04.06.2003  André Räppel
erstellt mit           :Step 7 V5.1

```